



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Амурской области**
(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)
Территориальный отдел в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском,
Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 5

об устранении выявленных нарушений

«27» января 2022 г.

г. Белогорск

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области
в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском,
Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах: Зенкова Галина Карповна –
ведущий специалист-эксперт

(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании решения заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской
области М.С.Шептунова от 24.12.2021г №407 проведена плановая выездная проверка

(вид мероприятия по контролю)

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №9
города Белогорск» (МАДОУ ДС №9), юридический адрес организации: 676850, Амурская область,
г.Белогорск, ул.Кирова, д.14. ОГРН 1202800002789, Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по
Амурской области

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и (при наличии отчества)
и требований законодательства, в ходе которой (го) были выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке
1.	В МАДОУ ДС №9, оборудованном системами естественной и механической приточно-вытяжной вентиляцией, не проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка, контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, подтверждающие исправность системы вентиляции; не представлены результаты обследования технического состояния вентиляции здания с контролем ее эффективности (санитарные узлы, пищеблок, прачечная,	п.1.8., п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), п.2.1., п.2.6. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее - СП 2.1.3678-20), п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические

	<p>медицинский кабинет и пр.), то есть, не проводится контроль с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха с привлечением <u>испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации, не представлены протоколы лабораторных измерений объемов вытяжки воздуха аккредитованных испытательных лабораторных центров</u> (не представлены протоколы инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, подтверждающие исправность системы вентиляции)</p>	<p>требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п.1.5., п.2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»</p>
2	<p>Прачечная МАДОУ ДС №9, расположенная на 1-м этаже здания, оборудована системой механической приточно-вытяжной вентиляции, которая не исправна, не функционирует, вытяжные отверстия закрыты</p>	<p>п.1.8., п.2.7.4 СП 2.4.3648-20, п.2.1., п.2.6. СП 2.1.3678-20, п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1.5., п.2.7 СП 1.1.1058-01.</p>
3	<p>В прачечной МАДОУ ДС №9 полы в постирочной с дефектами и повреждениями от демонтированного встроенного оборудования (стиральной машины и центрифуги) в виде дыр, обломков кирпича, труб от оборудования, цементной пыли и пр., полы не имеют гидроизоляцию в постирочной, не допускающие качественную влажную обработку и дезинфекцию, не устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств</p>	<p>п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, п.8.3.5. СП 2.1.3678-20</p>
4	<p>Прачечная МАДОУ ДС №9 с одним входом (выходом) для поступления грязного белья, для выдачи чистого белья, прачечная не имеет два отделения, изолированных друг от друга, то есть, планировка прачечной не обеспечивает последовательность технологического процесса, допущено пересечение потоков чистого и грязного белья</p>	<p>пп.8.3.2., 8.3.3., 8.3.4. СП 2.1.3678-20.</p>
5	<p>На пищеблоке в горячем цехе для работы с тестом используется стол с негладкой поверхностью, с дефектами в виде вмятин, выбоин, царапин, не предусмотрено покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями</p>	<p>п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.</p>

6	На пищеблоке используется в работе алюминиевая (баки, кастрюли 19 шт., тазы) посуда для приготовления блюд, а не используется посуда из нержавеющей стали; готовые блюда (обед) по группам получают на пищеблоке в эмалированную посуду (ведра, кастрюли) с механическими повреждениями, которые имеют сколы эмали на крышках и кастрюлях, ведрах	п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20
7	На пищеблоке МАДОУ ДС №9 в горячем цехе стол для работы с тестом, в холодном цехе («ОС», «МС», «КС») допущены в использование три старых производственных стола для обработки пищевых продуктов, выполненные из алюминиевого покрытия с негладкой поверхностью, с дефектами в виде вмятин, выбоин, царапин и пр. - не цельнометаллические, не устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств	п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
	В МАДОУ ДС №9 на момент осмотра 14.01.2022г. полы на пищеблоке, выполненные из керамической плитки в горячем цехе, в складском помещении имеют множественные дефекты в виде сколов, битой плитки, дыр, щелей - не допускающие качественную влажную обработку и дезинфекцию,	п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

В срок до «17» ноября 2022г. устранить выше указанные нарушения санитарного законодательства.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 города Белогорск» (МАДОУ ДС №9)

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Об устранении выявленных нарушений в срок до «18» ноября 2022г. направить в ТО Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Бурейском, Белогорском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах фотографии, документы, подтверждающие выполнение данного предписания, в том числе протоколы лабораторных исследований эффективности работы вентиляции. Все представленные документы должны быть заверены печатью МАДОУ ДС №9 и подписью заведующего.

Предписание может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения предписания:

Лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в Арбитражный суд;

Гражданином или должностным лицом – в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в городской или районный суд.

За невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства - индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также их должностные лица, несут административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5. КоАП РФ.

Предписание выдал:

Ведущий специалист -эксперт

(должность уполномоченного
осуществлять Госсанэпиднадзор)


«27» сентября 2022г.
(дата)


(подпись)


Г.К.Зенкова


(ФИО)

Предписание получил (а)


(должность)

«27» сентября 2022г.


(подпись)


(ФИО)

Срок исполнен предписания об устранении выявленных нарушений согласован: _____
